



Ozn.	Opis	Ilość
AWL	agregat wody lodowej chl. powietrzem – 81kW	1szt.
	wyposażenie:	
	– pompa obiegowa (stały przepływ)	
	– zasobnik wody lodowej	
	– naczynie wzbiorcze	
	– zawór bezpieczeństwa	
1	zawór odcinający	5szt.
2	zawór kontrolno-pomiarowy	1szt.
3	zawór 3–drogowy z siłownikiem	1szt.
4	zawór odpowietrzający	3szt.
5	zawór spustowy	1szt.
6	filtr	1szt.
7	rozdzielacz (nie podlega opracowaniu, modernizacji lub wymianie)	2szt.
8	połączenie elastyczne	2szt.
9	naczynie wzbiorcze (dodatkowe)	1szt.
10	zawór bezpieczeństwa	1szt.
TI	termometr	2szt.
PI	manometr	5szt.

POMIESZCZENIE Nr 4

KORYTARZ

POMIESZCZENIE PRZEPOMPOWNI Nr 26

ENSEMBLE3 Sp. z o.o. ul. WÓLCZYŃSKA 133 WARSZAWA BUDYNEK nr 8 POMIESZCZENIE nr 27		
SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ dla CELÓW TECHNOLOGICZNYCH (OBIEG PIERWOTNY)	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ADAM IWANIEC
	nr uprawnień:	MAZ/0454/PWOS/07
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PRZEMYSŁAW DORNOWSKI
	nr uprawnień:	MAZ/0217/PWOS/08
	Podziałka: -	NR RYSUNKU 2
VENACLIMA Sp. z o.o. <small>ul. WÓLCZYŃSKA 133 lok. 345; 01-919 WARSZAWA tel. +48 22 498 17 97 email: venaclima@venaclima.com.pl</small>		SYMBOL: VC-0942 DATA: GRUDZIEŃ 2024